ET-AT105 Cables de fibra óptica OPGW para líneas de AT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	01 Septiembre 2009

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

1. OBJETO

El objeto de la presente especificación es fijar las características ópticas, mecánicas y eléctricas que deben cumplir los cables de fibra óptica OPGW, a ser empleados en líneas de alta tensión existentes en Enel Colombia S.A. ESP.

2. NORMAS APLICABLES

Para el diseño, fabricación y pruebas, los cables de fibra óptica así como sus componentes, deberán cumplir con las prescripciones de la última versión de alguna de las siguientes normas:

- IEC 60794-4-10: Cables de fibra óptica: Cables aéreos ópticos para líneas de transmisión eléctrica. Especificación para OPGW (Cables ópticos de guarda.)

- IEEE-1138: Norma de Construcción de cables compuestos de fibra óptica y alambres de guarda para uso en líneas de transmisión eléctrica.

3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El oferente deberá tener implementado un sistema de calidad basado en las normas de la serie ISO -9001 del año 2000, el cual cubra los procedimientos para diseño, manufactura, instalación, servicios, inspecciones y pruebas. Este sistema de calidad deberá tener la correspondiente certificación vigente.

4. CAMPO DE APLICACIÓN

Esta especificación esta desarrollada para cables de fibra óptica que se utilizarán en líneas aéreas con voltajes iguales o superiores a 57.5 kV, en ambientes normales y severos de contaminación , alto grado de humedad y neblina. Sus características deberán adecuarse a dichas condiciones de servicio .

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Consiste en un cable de tierra con capas exteriores de acero recubierto de aluminio o de aleación de aluminio, arrollados sobre un tubo de aluminio extruido en cuyo interior se aloja el núcleo óptico.

En el interior del cable (tubo extruido de aluminio), se aloja el núcleo óptico formado por un elemento central mecánicamente resistente y por tubos holgados (alojan las fibras ópticas holgadas), en cuyo interior se dispondrá de un gel anti humedad. También el núcleo óptico se rellenará de un gel anti humedad. Todo el conjunto estará envuelto por unas cintas de sujeción y protección térmica.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

Figura 1. Composición Cable OPGW (cable de guarda con hilos de fibra óptica)

5.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DEL CABLE

CABLES OPGW Icc 19 kA/0,3 s	
Número de fibras	24
Diámetro cable (mm)	14
Carga de rotura (Kg)	7944
Peso (Kg/Km)	547
Módulo de elasticidad (Kg/mm2)	10826
Coeficiente de dilatación (x10-6 °C-1)	15.77
Radio de curvatura (mm) (durante la dilatación)	400
Radio de curvatura (mm) (en el dispositivo de freno)	560
Radio de curvatura (mm) (depués de la instalación)	280
Resistencia óhmica a 20 ºC (ohm/Km)	0.406

5.3 COMPOSICIÓN

5.3.1 Núcleo óptico

- Soporte central: dieléctrico resistente a la tracción.
- Fibras ópticas: 12 y 24
- Segunda protección: holgada en el interior de tubos, con cintas de protección, sujeción tanto térmica como mecánica y gel protector. No se instalarán fibras de diferente tipo por el mismo tubo.

5.3.2 Tubo de protección del núcleo óptico

Tubo de aluminio estanco y extrusionado de un espesor igual o superior a 1,1 mm. El relleno entre el tubo de aluminio estanco y el núcleo óptico se efectuará con gelatina hidrófuga.

5.3.3 Capa exterior

Coronas de alambres que proporcionarán las características tanto mecánicas como eléctricas. En ambientes agresivos se utilizarán alambres con diámetro > 3 mm.

5.4 TIPO DE FIBRA ÓPTICA: MONOMODO CONVENCIONAL

La fibra debera ser del tipo monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula estará situada en torno a 1300 nm, optimizada para uso en la región de longitud de onda de 1310 nm, y que puede utilizarse también a longitudes de onda en la región de 1550 nm, (en las que la fibra no está optimizada).

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

5.4.1 Características de la fibra

Diámetro campo modal (a 1310 nm)	9,5± 0,5 um.
Diámetro del revestimiento	125 mm ± 2,4 % del valor nominal
No circularidad del revestimiento	< 2%
No circularidad del campo de propagación monomodal	< 6%
Error de concentricidad núcleo/revestimiento	± 1um
Atenuación para fibra SM lambda = 1310 nm	<= 0,36 dB/Km Se verificará la no existencia de discontinuidad
Atenuación para fibra SM lambda = 1550 nm	<= 0,23 dB/Km Se verificará la no existencia de discontinuidad
Longitud de onda de corte	entre 1100 y 1280 nm.
Coeficiente de dispersión cromática Entre 1285 y 1330 nm	<= 3,5 ps/(nm.Km)
Entre 1525 y 1575 nm	<= 20 ps/(nm.Km)

5.5 COLORES

Cada una de las fibras es coloreada para su fácil identificación de acuerdo con lo especificado en la norma IEC 60304

6. INSPECCIÓN TÉCNICA Y PRUEBAS

El cable de fibra óptica OPGW, deberá cumplir con todas las exigencias de las pruebas de tipo, aceptación y de rutina, descritas en la norma IEC 60794-4-10.
Las pruebas tipo deberán ser realizadas y certificadas por laboratorios independientes de reconocido prestigio internacional.

6.1 PRUEBAS TIPO

La finalidad de estos ensayos será verificar las principales características de un cable de fibra óptica OPGW.
Las siguientes pruebas Tipo deben ser efectuadas:

- Prueba de tracción.
- Prueba de Esfuezo- tensión
- Prueba de resistencia de rotura
- Prueba de torsión (sheave)
- Prueba de vibración
- Prueba de Creep

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

- Prueba de ciclos térmicos
- Prueba de penetración de Agua
- Prueba de corto circuito
- Prueba de resistencia al rayo .

6.2 PRUEBAS MUSTREO Y DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA

Se deberan realizar estos ensayos para demostrar el adecuado diseño, de los materiales y del proceso de fabricación (tecnología) del cable de fibra óptica OPGW.

Las pruebas típicas son:

- Diseño
- Inspección visual.
- Longitud de paso
- Diámetro del cable
- Peso del cable
- Resistencia DC del cable
- Prueba de resistencia de rotura (hilos).
- Pruebas de atenuación en la fibra.

Estas pruebas deberán ser realizadas por el fabricante y los resultados de los ensayos entregados a Enel Colombia S.A. ESP.

Opcionalmente, en el caso que se indique, Codensa asistirá a dichas pruebas por lo que se deberán incluir en la oferta los costos asociados a alojamiento, alimentación, transporte, seguro, tasas de embarque, impuestos, visas, gastos menores y otros propios de la actividad por realizar.

6.3 PRUEBAS DE RUTINA

La finalidad de estas pruebas es eliminar el cable de fibra óptica OPGW que tengan defectos de fabricación Se aplicará según IEC 60794-4-10 punto 11 “Routine test”. Es responsablilidad del fabricante su realización.

- Inspección de entrada de materia prima de acuerdo con el plan de manufactura de calidad .
- Coeficiente de atenuación de la fibra
- Diseño del cable
- Longitud de paso
- Calidad de la superficie del cable
- Diámetro del cable
- Diámetro de los componentes del cable
- Características eléctricas y mecánicas de los componentes del cable .

6.4 RECEPCIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)

Los cables de fibra óptica deberán ser cuidadosamente embalados y debidamente protegidos para resistir la manipulación durante las operaciones de embarque, desembarque y transporte internacional y nacional.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

Deberán ser empacados preferiblemente en cajones de madera u otro material que aseguren un transporte aceptable y seguro por parte de un transportista regular hasta el punto de entrega requerido por el comprador. Cada cajón deberá ser marcado con un código seleccionado por el fabricante con el propósito de identificar el lote . Estas marcas deberán ser resistentes a la intemperie y a condiciones anormales durante el transporte y almacenaje.

Los cables deberán estar fijados de una forma adecuada tal que se asegure la inmovilización de los mismos durante el transporte y almacenaje. Los cajones de madera deberán tener un diseño que permita su manipulación con vehículo montacargas.

En todos los cajones, deberá incluirse en una tarjeta dentro de un bolsillo plástico externo, que resista el clima, el transporte y manejo, en una parte claramente visible, la longitud del cable , el nombre del comprador y el número de la orden de compra.

7. INFORMACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA TÉCNICA

El oferente deberá entregar dentro de su propuesta técnica la siguiente información:

- Certificado de gestion de calidad ISO 9001.
- Tablas de características técnicas garantizadas diligenciadas em su totalidad, según Anexo 1.
- Listado de suministros similares, con certificado de por lo menos 2 clientes, en los cuales se afirme que conductores similares a los ofertados, han presentado un comportamiento favorable.
- Folletos y Documentacion técnica del conductor y los herrajes.
- Desviaciones técnicas de la oferta.
- Copia de las normas técnicas empleadas en la fabricación y pruebas del cable y los herrajes.

Es requisito obligatorio para cumplir técnicamente, la presentacion de la totalidad de la información anteriormente solicitada.

8. GARANTÍA

El fabricante se comprometerá a una garantía sobre los cables y herrajes por un período mínimo de 3 años, a establecer inmediatamente desde la recepción, obligándose a reponer el tramo del mismo así como los materiales y trabajos asociados, que en dicho período pudieran resultar defectuosos.

ANEXO 1. TABLAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

Las Tablas de Características Técnicas son reproducibles y deberán ser diligenciadas en su totalidad y firmadas por el proponente.

Aspectos generales de los proponentes

1. Nombre del fabricante .....
2. Nombre de la fábrica .....
3. País de la fábrica .....

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

4. Dirección .....
5. E- Mail .....
6. Nombre persona a contactar .....
7. Teléfono / Fax .....
8. Nombre del representante .....
9. Dirección .....
10. E- Mail .....
11. Nombre persona a contactar .....
12. Teléfono / Fax .....

ANEXO 1. TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS - OPGW

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	SOLICITADO	OFRECIDO	Observación
1	**Norma de Fabricación:**	**-**	IEC 60794-4-10 o IEEE-1138		
2	**Fabricante y País de origen:**	**-**			
3	**Referencia Cable:**	**-**			
4	**Fibras ópticas**				
4,1	Número de hilos	Un	24		
4,2	Material de los hilos		Norma ITU-T G.652-D		
5	**Tubo de protección**	-			
5,1	Espesor	mm	0,35		
5,2	Diámetro externo	mm	3		
5,3	Material	-	PBT 1Ttubo/12 fibras		
6	**Pasta tamponante**				
6,1	Material	-	Gel pulibutéica		
			Tixotrópica/ Gel		
			Silicona Absorvedora de hidrógeno		
7	**Cinta de recubrimiento**				
7,1	Material (1 alambre)	-	Poliaramida 3160 HM		
7,2	Material (6 alambre)	-	Poliaramida 1420 HM		
8	**Cubierta Metálica**				
8,1	Espesor	mm	1,5		
8,2	Material	-	Aluminio 1350		
8,3	Diámetro externo	mm	7		
9	**Corona exterior**				
9,1	Número de hilos	Un	9		
9,2	Diámetro externo	mm	3,5		
9,3	Material	-	Acero cubierto de aluminio		
9,4	Norma material	-	20.3% IACS ASTM B415		
10	**Sección metálica**	mm2	113		
11	**Diámetro exterior nominal**	mm	14		

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

12	**Paso**	mm	190		
13	**Carga de rotura nominal (UTS)**	kgf	7944		
14	**Máxima tracción en las peores condiciones climáticas**	kgf	3178		
15	**Peso nominal**	kg/km	547		
16	**Módulo de elasticidad**	kgf/mm^2	10826		
17	**Coeficiente de dilatación lineal**	1/ºC	15.77x10-6		
18	**Radio mínimo de curvatura**	-			
18,1	Durante instalación	mm	400		
18,2	En el dispositivo de freno	mm	560		
18,3	Después de la instalación	mm	280		
19	**Clase de descarga atmosférica (CREM=60%)**	C	50		
20	**Máxima corriente de corto circuito**	(kA)^2s	107		
	Ti= 40 ºC; Tf= 180 ºC; t= 0.3 s; Icc= 19 kA				
21	**Resistencia eléctrica del cable en (CC @ 20 ºC)**	O/km	0,406		
22	**Coeficiente de corrección de la resistencia eléctrica a temperatura del cable**	1/ºC	3.7X10-3		
23	**Temperatura de operación**	ºC	-30/+70		
24	**Pruebas de muestreo**				
24,1	Diseño	-	si		
24,2	Inspección visual de los elementos del cable	-	si		
24,3	Diámetro del cable	-	si		
24,4	Peso del cable	-	si		
24,5	Resistencia DC del cable	-	si		
24,6	Prueba de resistencia de rotura	-	si		
24,7	Coeficiente de atenuación de la fibra	-	si		
25	**Pruebas de rutina**	-			
25,1	Inspección visual	-	si		
25,2	Coeficiente de atenuación	-	si		
25,3	Diseño del cable	-	si		
25,4	Longitud de la capa de armadura	-	si		
25,5	Calidad de la superficie del cable	-	si		
25,6	Diámetro del cable	-	si		
25,7	Diámetro de los componentes del cable	-	si		
25,8	Características eléctricas y mecánicas de los componentes del cable	-	si		
26	**Período de Garantía**	años	3		
27	**Certificado de Calidad ISO 9001**	-	si		

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

ANEXO 2. TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PATCH CORDS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	SOLICITADO	OFRECIDO	Observación
1	Tipo de conector	-	FC-PC, simplex		
2	Cubierta del cable	-	ONFR y kevlar		
3	Color	-	Amarillo		
4	Tipo de fibra		Monomodo		
5	Longitud	m	6 m		
6	Pérdidas directas	dB	< 0.3		
7	Pérdidas de retorno	dB	> 45		

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.