CS276-1 Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. Corte A – A` y marco

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
6	10 Marzo 2022

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

NOTAS:

1. Dimensiones en milímetros
2. Para uso de ductos de 6” y 4” la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm
3. Ver CS290-5 Escalera de gato recubierta para ingreso a cajas de inspección. No se admite escalera de gato sin recubrimiento como se especifica en CS290-5 .

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.