



CS339 Empalmes en resina para cables de baja tensión

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 339	26 Junio 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>





EMPALMES RECTOS O EN DERIVACIÓN



EMPALME MULTIMOLDE



NOTA

Cuando la conexión es Al-Cu debe utilizarse un conector bimetálico.