
# LAR414 Retenida pie de amigo

NORMA TÉCNICA

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| --- | --- |
| 1 | 10 Noviembre 2003 |

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.




## LISTA DE MATERIALES

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

| SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESP. TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| $p_4$ | 1 | 6762451 | ET201 | Poste de concreto 12 m , 510 kg (1) |
| $z_2$ | 2 | 6762501 | ET433 | Abrazadera sin salida tipo 2 |
| $z_{22}$ | 1 | | | Platina de dos ojales 60 mm x 30 mm |

**ALTERNATIVA:**
(1) Si la estructura es en poste de madera, utilizar poste de madera liviano de altura igual al que se esta reteniendo.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.