LA419 Retenida terminal o en ángulo poste a varilla de anclaje (alternativas)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	14 Diciembre 2009

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA 1				
a_{4}	1	6762217	ET-255	Aislador tipo tensor [(1)]
f_{1}	1	6762182	ET464	Varilla de anclaje
g_{11}	4		ET467	Grapas prensadoras de tres tornillos
g_{25}	1			Eslabón angular
g_{8}	1	6762241	ET466	Guarda cabo tipo 2
j_{6}	20	6762124	ET102	Metros de cable de acero galvanizado 3/8”
v_{1}	1	6762461	ET468	Vigueta de anclaje
ALTERNATIVA 2				
a_{4}	1	6762217	ET-255	Aislador tipo tensor (1)
f_{1}	1	6762182	ET464	Varilla de anclaje
g_{11}	4		ET467	Grapas prensadoras de tres tornillos
g_{26}	1			Eslabón de pasador
g_{8}	2	6762241	ET466	Guarda cabo tipo 2
j_{6}	20	6762124	ET102	Metros de cable de acero galvanizado 3/8”
v_{1}	1	6762461	ET468	Vigueta de anclaje
z_{2}	1	6762501	ET433	Abrazadera sin salida tipo 2

ALTERNATIVA:
(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:
• Hasta 600 V ANSI 54-1
• De 11,4 kV y 13,2 kV ANSI 54-2
• Hasta 34,5 kV ANSI 54-4

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.