LA672 Red Aislada - Final de circuito 34,5kV

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	06 Marzo 2020

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a $_{11}$	3	300538	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 36 kV
c $_{19}$	2	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d $_{1}$	4	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g $_{32}$	1	251576	ET448	Conjunto retención sencillo red MT aérea aislada
j $_{8}$	1			Templete (1)
n $_{1}$	3	201016	ET461	Perno de ojo tipo 1 (5/8” x 203 mm)
p $_{40}$	1	6769870	GSS002	Poste de concreto de 12 m, 1 350 kgf (2)
s $_{48}$	1		ET302	Conector terminal de compresión tipo pala, 1/0 AWG
s $_{50}$	3	201059	ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco,4/0AWG (3)
t $_{5}$	5	251363	ET456	Tornillo de carruaje 15,9 mm (5/8”) x 38,1mm (1 ½”)
t $_{18}$	4	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
u $_{1}$	1		ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
y $_{10}$	3	274296	E-MT-026	Terminal encogible en frio 35kV 120 mm² uso exterior (4)
z $_{8}$	3	274299	ET432	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (5)
z $_{43}$	3		ET494	Elementos de sujeción de cable MT aislado

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

ALTERNATIVAS :
(1) Según se requiera (LA010-1).
(2) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-1) para su selección.
(3) Los terminales de compresión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la especificación técnica (ET302) para su selección.
(4) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista es una referencia, consulte la especificación técnica (E-MT-026) para su selección.
(5) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

NOTAS
:

- Ver las consideraciones dadas en la norma LA 650 Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma LA009.
- El cable de red MT aérea aislada se encuentra definido en GSCC008 MV Aerial Bundled Cables.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.