LA664-1 Red Aislada - Instalación de reconectador (RC) a 11,4 kV o 13,2 kV

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	09 Octubre 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
cs_{1}	3	330620	ET103	Cable semiaislado 100 mm ^{2} 15 kV
g_{33}	1	251577	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
j_{3}	1	780182	ET450	Cinta en Acero inoxidable 5/8 " x 30,48 m
j'_{3}	8	780351	ET450	Hebilla 5/8" de Acero Inoxidable
P	6	170892	GSCC016	DPS - Descargador de sobretensión óxido metálico 12 kV , 10 kA
p_{40}	1	6769870	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1 350 kgf. GSS002/152 (1)
RGDAT	1	510341		Detector de Corrientes de Falla y Ausencia de Tensión para redes de media tensión RGDAT exterior
u_{1}	1	201074	ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
y_{13}	6	274587	GSCC005	Terminal contraible en frio uso exterior 15 kV conector tipo pala Cu/Al 95-240 mm² (2)

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-1) para su selección.

(2) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista son una referencia, consulte la especificación técnica (GSCC005) para su selección.

NOTAS:

- Ver las consideraciones dadas en la norma LA650 Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma LA009.
- El cable de red MT aérea aislada se encuentra definido en GSCC008 MV Aerial Bundled Cables.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.