LA203 Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	18 Julio 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN
a_{29}	6	300548	GSCC010/14	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24kV (1)
c_{19}	2		ET-419	Cruceta metálica de 2,5 m
d_{1}	4	240083	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
j_{8}	1			Templete (2)(3)
p_{5}	1	230957	GSS002/44	Poste de concreto de 12 m 750 kg (4)
t'_{1}	4	251386	ET-455	Espárrago 5/8" x 12"
t_{5}	2	251363	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t_{9}	4	274482	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z_{12}	1	274295	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 2, 140 mm (5)

ALTERNATIVAS:

(1) El aislador tipo Line Post puede incluir o no el porta aislador .
(2) Templete según se requiera, existen las siguientes opciones: LA 411 , LA 413 , LA 415 y LA 419 .
(3) En caso de no poder instalar templete utilizar poste con una carga mayor a 1350Kg.
(4) Poste metálico (ET-208) o Poste de Fibra (ET-205).
(5) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET-432 para su selección adecuada.

NOTAS:

- El cable debe ser fijado al aislador Line Post de acuerdo a la norma LA 233 .

- El ángulo de deflexión (alpha) según el poste corresponde a:

- Poste de 12 m , 750 kg : 11° <= alpha <= 19°
- Poste de 12 m , 1 050 kg : 20° <= alpha <= 27°

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.