LA202 Circuito primario sencillo construcción tangencial

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	18 Julio 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN
a_{29}	3	300548	GSCC010/14	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24Kv (1)
c_{19}	1		ET-419	Cruceta metálica de 2,5 m
d_{1}	2	240083	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
p_{4}	1	230956	GSS002/42	Poste de concreto de 12 m 510 kg (2)
t_{5}	1	251363	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t_{9}	2	274482	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z_{7}	1	274298	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 2, 140 mm (3)
z_{19}	1	274285		Abrazadera en U tipo 1, 150 mm (4)

ALTERNATIVAS:

(1) El aislador tipo Line Post puede incluir o no el porta aislador .
(2) Poste metálico (ET-208) o Poste de Fibra (ET-205).
(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET-431 para su selección adecuada.

NOTA:

- El cable debe ser fijado al aislador Line Post de acuerdo a la norma LA 233 .

- El ángulo de deflexión (alpha) según el poste corresponde a:

- Poste de 12 m , 510 kg : 0° <= alpha <= 6°
- Poste de 12 m , 750 kg : 7° <= alpha <= 10°
- Poste de 12 m , 1050 kg : 11° <= alpha <= 15°

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.