AP850 Fotocontrol

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

FOTOCONTROL NORMALMENTE ABIERTO



FOTOCONTROL NORMALMENTE CERRADO



SIMBOLO	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotocontrol 1 000 W / 1 800 VA 185 / 305 V , tipo N.C.
F_1	6762137	Fotocontrol 1 000 W / 1 800 VA 105 / 130 V , tipo N.A.

NOTAS:

- VER ESPECIFICACION TECNICA 819
- EXISTEN FOTOCONTROLES COMANDADOS POR FOTOTRANSISTORES CON CUBIERTA TRANSPARENTE Y POR TANTO NO TIENEN VENTANA

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

SÍMBOLO	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotocontrol 1000W / 1800VA 185/305V, tipo N.C.
F_3	6762137	Fotocontrol 1500W / 1800VA 105/130V, tipo N.A.

NOTAS:

- Ver especificación técnica 819
- Existen fotocontroles comandados por fototransistores con cubierta transparente y por tanto no tienen ventana

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.