




CS275 Caja de inspección sencilla para canalización de M.T. y B.T. NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
5	05 Noviembre 2025



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





Notas:

1. La construcción de este tipo de caja no será aceptada para zonas vehiculares ni entradas de garajes.
2. Dimensiones en milímetros.
3. La resistencia al concreto a la compresión será de 210 kg/cm² (3000 psi).
4. En la ruta determinada del banco de ductos 6Ø6", se permitirá construir caja de [inspección sencilla CS275](#) en sentido transversal; para derivaciones de acometidas de BT y AP y como cajas de paso. En caso de derivaciones futuras por expansión de la red de MT se deben convertir a cajas de [inspección dobles CS276](#).
5. El elemento deberá ejecutarse con concreto de baja permeabilidad. Se recomienda el uso de aditivo



Plastocrete o productos con propiedades equivalentes que garanticen una adecuada impermeabilidad. En el caso de la estructura en mampostería, se deberá utilizar mortero de baja permeabilidad, para lo cual se recomienda el empleo de Sika-1 o un aditivo con características técnicas similares. Estas condiciones buscan garantizar la durabilidad de la estructura y prevenir el ingreso de humedad o agentes agresivos, y deberán cumplirse conforme a la normativa vigente y a las exigencias técnicas del proyecto.