
CS279-1 Detalle de anclaje de marco en cajas de inspección en calzada

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	05 Noviembre 2025

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



NOTAS:

1. Dimensiones en milímetros.
2. La resistencia al concreto a la compresión será de 280 kg/cm2 (4000 psi).
3. Esta disposición es exclusiva para calzada no aplica su uso en andenes

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.