



CS279-1 Detalle de anclaje de marco en cajas de inspección en calzada


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	05 Noviembre 2025

 Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





NOTAS:

1. Dimensiones en milímetros.
2. La resistencia al concreto a la compresión será de 280 kg/cm² (4000 psi).
3. Esta disposición es exclusiva para calzada no aplica su uso en andenes