LAR132 Línea rural 34,5 kV estructura en H disposición triangular

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.





LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_8	3	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c_4	1	251506	ET-419	Cruceta metálica de 2,5 m
c_{12}	1	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m
d_5	4	6762474	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 2 (2)
p_7	2	230958	GSS002	Poste de concreto 14 m 750 kg (1)
r_8	1	201014	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

t_5	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t_{16}	4	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 8"
z_8	2	6762236	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 3
z_{20}	4	6762202	ET-436	Abrazadera en U tipo 2

ALTERNATIVAS:

(1) Dos postes de concreto de 14 m (liviano).
(2) Solo para conductor 4/0 AWG y 266,8 kcmil.

ASPECTOS DE AISLAMIENTO:

- Utilización en terreno A y B.
- Utilización en terreno tipo B y nivel ceráunico máximo 70

CURVAS DE UTILIZACIÓN

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.