
LA005 Distancias de construcción para circuitos 34,5 – 13,2 y 11,4 kV

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Octubre 1998

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.




CIRCUITO SEMIBANDERA (LA 102–LA 103)



CIRCUITO EN BANDERA (LA 104)




FINAL DE CIRCUITO (LA 111)




DERIVACIÓN A 90° CON RETENCIÓN INFERIOR (LA 109)


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.




RETENCIÓN DOBLE (LA 113)



CONSTRUCCIÓN VERTICAL (LA 114)




SALIDA DE SUBESTACIÓN (LA 121)




CIRCUITO SEMIBANDERA 34,5kV
Y CIRCUITO TANGENCIAL 11,4 kV(LA 152)


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.




CIRCUITOS EN BANDERA
34,5 kV Y 11,4 kV (LA 158)



CIRCUITO SEMIBANDERA 34,5KV
Y RETENCIÓN DOBLE 11,4 kV (LA 164)



RETENCIÓN DOBLE 34,5kV
Y CIRCUITO TANGENCIAL
11,4 kV(LA 163)



LLEGADA A SUBESTACIÓN 34,5 kV

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.