



LA329 Circuito secundario sencillo en conductor trenzado con A.P.

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	17 Junio 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>









LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b ₁	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal f3/4" x 2 m en vías secundarias
F	1	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 205 / 285 V, tipo N.C.
g ₄	1	274313	ET-355	Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T.
l ₁	1	6762554	ET-801	Luminaria de sodio 70 W para alumbrado público
m ₇	1	251362	ET-454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
o ₉₇	3		GSCC009/006	Cable BT Aéreo Al 2x25+54,6 mm ² , neutro auto soportado. (4)
o ₁₀₀	2		GSCC009/009	Cable BT Aéreo Al 3x35+54,6 mm ² , neutro auto soportado. (4)
p ₁	1	230954	GSS002/39	Poste de concreto 10 m 510 kg (1)
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W sodio HID, 90 V
s ₁₄₂	2		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 3
t ₅	1	251363	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t ₂₅	2			Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"
z ₇	1	274298	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 2, 140 mm (3)

ALTERNATIVAS:

(1) El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la Norma [LA 010](#) para su selección y utilización.

(2) Para fijar la grapa de suspensión (g₄) en lugar de la abrazadera (z₇), tornillo de carruaje (t₅) y tuerca de ojo (m₇), se puede utilizar un perno de ojo tipo 2 (n₂, [ET-461](#)). En caso necesario podrá utilizarse un eslabón en U, [ET-366](#), para instalar la grapa de suspensión, en el perno de ojo.

(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la [ET-431](#) para su selección adecuada.

(4) El cable indicado en la lista es una referencia, se debe seleccionar de acuerdo a la capacidad requerida.