



AP845 Conjunto eléctrico de sodio

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






CONEXIONES INTERNAS



Disposición Balasto reactor para luz de sodio



Disposición Balasto CWA (Autoregulado) para luz de sodio

NTC			2466
DENOM.	MAT. PRIM.	PRUEB. MEC	TERM. REC
NORMAS			

Tipo de balasto	Simbolo	Codigo SAP	Descripcion del material
Reactor	C40		Conjunto electrico de sodio de 70w 208/240V
CWA	C41		Conjunto electrico de sodio de 150w 208/277V
CWA	C42		Conjunto electrico de sodio de 250w 208/277V
CWA	C44		Conjunto electrico de sodio de 400w 208/277V
CWA	C45		Conjunto electrico de sodio de 1000w 208/277V



CWA	C46		Conjunto electrico de sodio de 600w 208/220/277V
-----	-----	--	--------------------------------------------------