



AP280 Caja de inspección para alumbrado ornamental comunal

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Mayo 2000









Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





PLANTA DE CAJA CON MARCO



Nota:

Dimensiones en milímetros y pulgadas

Usos:

- Se utiliza en zonas verdes de conjuntos cerrados y en andenes angostos para cableado del alumbrado comunal.
- Puede utilizarse hasta dos ductos de 1 1/2" .