AP207 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 2 ductos diámetro Ø 3”

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Octubre 2004

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.





NOTAS:
1- Tener en cuenta las recomendaciones de construcción de la Norma CS 203
2- La ducteria de Ø 3" es para alumbrado público y acometidas de B.T.
3- Dimensiones en mm.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.