AE340 Medida de circuitos aéreos rurales

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	29 Enero 2016

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

MEDIDA SEMIDIRECTA

El grupo de medida en BT con TC y medidor electrónico se instalará en sus respectivas cajas empotrada en un muro construido para este fin, con su respectiva pendiente y saliente en la parte superior, para la protección de la caja. Ver AE321 , AE321-1 , AE321-2 , AE321-3 .

MEDIDA INDIRECTA

Para facilidad de revisión, evitar los fraudes, y por seguridad de los equipos de medida se instalará el equipo de medida tipo intemperie, como se muestra en la norma AE340-1 , AE343 , la cual se podrá instalar a la entrada del predio y el usuario podrá realizar su distribución de M.T. aérea.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.