



CS273 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Septiembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





NOTA:

- Profundidad de instalación 300 mm mínimo
- Distancia a ductos 200 mm mínimo



-Dimensiones en milímetros